

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2023000301012198

浙江龙硕电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江龙硕电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江龙硕电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕村
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008；2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：低压无功功率补偿柜
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T15576-2020
生产企业名称：浙江龙硕电气有限公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕小微创业园9号楼一楼二单元

联系人：蒋凡
电话：1596747****
电子邮箱：2650571199@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-05
自我声明地点：浙江省温州市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023000301012198

产品系列、型号、规格:

型号: GGJ; 额定工作电压 (Ue): 400V; 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 额定电流 (In): 481.4A~69A; 额定短时耐受电流 (Icw): 15kA; 额定总容量 (Qc): 420kvar~60kvar; 外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30; 补偿相数: 混合补偿装置 (单相、三相混合补偿); 投切电容器的元件类型: 机电开关; 户内型/户外型: 户内型; 频率: 50Hz

联系人: 蒋凡
电话: 1596747****
电子邮箱: 2650571199@qq.com
指定签字人: 蒋凡

自我声明时间: 2023-12-05
自我声明地点: 浙江省温州市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。